

	Specyfikacja techniczna	Strona 1 z 2
		Rewizja: 0
Tytuł: Wytwornica pary o mocy 2,3 MW		
Nr Projektu:	Element PSP:	Spółka: 1101 Synthos Dwory 7
Opracował:	Sławomir Liwacz	Data opracowania: 03.11.2022 r.

1. Informacje ogólne

Wydział Synthos: Wydział Klejów, Sochaczew ul. 15 Sierpnia 106

Cel zadania: Zapewnienie ciepła technologicznego i ogrzewania dla budynków

Krótki opis zadania: Dostawa i montaż wytwornicy pary o mocy 2,3 MW

2. Zakres zapytania ofertowego

	Zakres	Załącznik
Dostawa	TAK	----
Montaż i wpięcie do sieci pary	TAK	----
Rozruch/uruchomienie	TAK	----
Dokumentacja	TAK	----

Inne:

3. Uszczegółowienie zakresu dostaw/usług

1. Dostawa wytwornicy pary
 - a. Moc wytwornicy 2,3MW – oczekiwane parametry pary na wyjściu z wytwornicy: temperatura 150-170 °C, ciśnienie 8-11 bar
 - b. Paliwo: olej opałowy/gaz ziemny
 - c. Zasilanie wodą zdemineralizowaną
 - d. Urządzenie musi mieć własny kontener, brak dedykowanych pomieszczeń
2. Montaż na miejscu i wpięcie do sieci pary
3. Uruchomienie
4. Dokumentacja

4. Planowany harmonogram realizacji

Dostawa i uruchomienie do 06.2023 r.

5. Gwarancja

- *Oczekiwany okres gwarancji min. 24 miesiące.*

6. Sposób sporządzenia oferty

Oferta powinna zawierać:

1. Ceny jednostkowe za poszczególne elementy oferty.
2. Ofertę należy przygotować w opcjach zakup/wynajem
3. Najkrótszy czas realizacji
4. Długość okresu gwarancji
5. Proponowane warunki płatności

7. Załączniki

-

8. Kontakt

Uwaga: Należy w pierwszej kolejności kontaktować się z przedstawicielem działu inwestycji.

	Imię Nazwisko	Telefon	e-mail
Kierownik Projektu	Sławomir Liwacz	667 760 558	Slawomir.liwacz@synhosgroup.com
Użytkownik instalacji Kierownik Wydziału Kleje	Sylwia Kamińska	46 863 02 01 wew. 495 694 442 060	Sylwia.Kaminska@synhosgroup.com
Mistrz	Robert Gałuszewski	46 863 02 01 wew 579 603 302 690	Robert.Galuszewski@synhosgroup.com
Dział Inwestycji Specjalista ds. mech	Janusz Fryc	33 847 3574 885 982 139	Janusz.Fryc@synhosgroup.com